

# DIAGNOSTIC INCENDIE

ADRESSE CLIENT	PLANCHER ROBERT	CONTACT	S...
	MARCELINON CASER	FONCTION	
	A...	EMAIL	

Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	A... Paul Brinleuf, André Girard, Jull...
<b>SEM 48 / 2018</b>	AMBERIEU EN BU		

COORD. GPS:	Latitude	45.95740	Longitude	5.33697
-------------	----------	----------	-----------	---------

Lien GPS	<a href="http://maps.google.com/?q=45.95740,5.33697">http://maps.google.com/?q=45.95740,5.33697</a>
----------	---

EXPLOITANT RESEAU	SIERA
-------------------	-------

N° PI	<b>089</b>	ETAT	<b>DISPONIBLE</b>
-------	------------	------	-------------------

**Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200**

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	<b>Pose :</b>	<b>Commentaires</b>
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	<b>Alimentation :</b>	<b>Commentaires</b>
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	< 80 N.m	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	5,5		
Débit à 1bar	233		
Pression à Qnom	5		
Débit à gueule bée	xxx		
Volume prélevé/essai	xxx		

Environnement :	Commentaires
Accès	OK
Exposition aux chocs	Oui
Orientation	OK
Système de protection	Non
<b>Dégagement :</b>	<b>Commentaires</b>
Autour	Oui
Au dessus	Oui
Signalisation	Oui



<b>Remarques :</b>
BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	T.SOARES	TEL. :	06 73 25 72 34	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	04 78 06 24 18
---------------	----------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

<b>Préconisations</b>	contact@aquarem.fr
Année 2019	
Année n+1	

<b>Devis de remise en état</b>				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total